

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ
Управление по Северо-Восточному административному округу
3-й региональный отдел надзорной деятельности

129223, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.23 т/ф: 8-499-181-44-87

3rogpnsvao@mail.ru



ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ



ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ - ВАЖНАЯ ЧАСТЬ ВАШЕЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.



Не пользуйтесь неисправными электронагревательными приборами! Не ставьте включенные электроприборы близко к деревянным конструкциям, занавескам и другим предметам из горючих материалов.

Не допускайте одновременного включения в сеть нескольких мощных потребителей электроэнергии.

Они могут вызвать перегрузку сети и стать причиной короткого замыкания.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ!!! КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИВОДИТ К ПОЖАРУ!!

Вода и электропровода несовместимы! Это очень важное правило! Нельзя клеивать проводку обоями, подвешивать на гвозди, вытягивать проводку из стен.

Опасно пользоваться неисправными выключателями, розетками, штепселями, подключать при помощи скрутки проводов их оголенные концы к электросети без специальных вилок. Это вызовет сильный нагрев проводов, а их изоляция от высокой температуры может потерять свои свойства.

**Граждане, соблюдайте элементарные правила
противопожарной безопасности!**

От этого зависит ваша жизнь и жизнь Ваших близких!!

Порядок вызова пожарных и спасателей с телефонов операторов сотовой связи: «Би Лайн», «Мегафон», «МТС», и «Скайлинк»:112