

3 РОНД управления по СВАО ГУ МЧС России по городу Москве сообщает

23.04.2015

3 РОНД УПРАВЛЕНИЯ ПО СВАО ГУ МЧС РОССИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ СООБЩАЕТ:

При первых признаках загорания лифта (в кабине или шахте) немедленно сообщите диспетчеру, нажав кнопку «Вызов» в кабине. Если лифт движется, не останавливайте его сами, дождитесь остановки. Выйдя из кабины, **заблокируйте двери**, чтобы никто не смог вызвать лифт.

Вызовите пожарную охрану. Если это не опасно, попытайтесь ликвидировать загорание. При этом в кабину не входите, так как она может самопроизвольно начать движение из-за замыкания горящих проводов.

Электропроводка в кабине находится под напряжением, поэтому нельзя пытаться ликвидировать очаг загорания водой. Используйте для этого плотную ткань, углекислотный или порошковый огнетушитель.

Если Вы находитесь в лифте, а он остановился между этажами, поднимите шум, крик, стучите по стенам кабины, зовите на помощь.

При невозможности самостоятельно выйти из лифта до прибытия помощи закройте нос и рот носовым платком. Сохраняйте выдержку и спокойствие.

Вызов пожарных и спасателей

с городского телефона- 101

с мобильного- 112

Адрес страницы: <http://ostankino.mos.ru/news/detail/1790962.html>

[Управа района Останкино](#)