



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ  
Управление по Северо-Восточному административному округу  
3-й региональный отдел надзорной деятельности  
129223, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 23 стр. 1  
т/ф: 8-499-181-44-87 e-mail: 3rogpnsvao@mail.ru

## ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ



Уважаемые жители!

Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.

Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираются на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ".



У входа в индивидуальные жилые дома, а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом".

При использовании бытовых газовых приборов запрещается:

эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;

присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;

проверка герметичности соединений с помощью источников

открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей.



**Порядок вызова пожарных и спасателей  
с городского телефона- 101 с мобильного- 112**